

## Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Trabajador fallece al desplomarse excavación

#### Descripción

Al realizar trabajos de excavación para la instalación de tuberías, uno de las paredes de aproximadamente 2 metros cede, aplastando al trabajador con material que incluía un bloque asfalto de 300 kgs. aprox. El trabajador fallece producto de las lesiones.

#### Causas / Análisis del accidente

- El trabajador no evaluó correctamente el riesgo de desplome de las paredes de la excavación al no contar con sistemas de protección.
- Inadecuada planificación del trabajo

#### Recomendaciones

- Revisión, actualización y difusión de procedimiento de trabajo asociado a la tarea excavación, el que debe incluir las disposiciones de seguridad de la Norma Chilena N°349/1999 relativa a este trabajo.
- Capacitación a todos los trabajadores en temas de autocuidado