

# Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Construcción

## Trabajador fallece por desenganchar cuerda de vida

### Descripción

Al trabajador se le encomienda realizar trabajos de mantenimiento en la techumbre del galpón. Mientras realiza la tarea se **desengancha de su cuerda de vida**, para recibir y acomodar el material de trabajo. Ordenando el material el techo cede, y producto del exceso de peso, el trabajador cae junto con el material, falleciendo como consecuencia de la caída.

### Causas / Análisis del accidente

- Realizar **trabajos en altura sin contar con el conocimiento** para hacerlo.
- **No poseer estándares o procedimientos** para realizar tareas en altura.
- **Soltar la cuerda de vida** mientras realizaba una tarea en altura.
- Desconocer la capacidad máxima de peso, de la superficie en que se trabajaba.

### Recomendaciones

- Se deberá informar **todos los riesgos asociados de cada tarea**, sus medidas preventivas y métodos de trabajo correctos.
- **Establecer procedimientos** de trabajo para las labores en altura y de mantención y montaje de techumbres. Como también de labores que impliquen alto riesgo.
- **Supervisar todas aquellas tareas críticas** que impliquen altos riesgos en su ejecución.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre Autocuidado, para lo cual se puede solicitar apoyo al organismo administrador (IST).